



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Ι ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
3^η Δ/ΝΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΒΙΟΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 117-119
Ταχ. Κώδικας: 101 92
Τηλ. : 210-6965802, 210 69 65 947
Fax : 210-6965838

ΑΘΗΝΑ, 26 - 6 - 2008
Α.Π.: 16325/871



ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες»

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των καταγγελιών στην υπηρεσία μας για πλημμελείς διαδικασίες συντήρησης πυροσβεστήρων και προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η ορθή εφαρμογή των διαδικασιών συντήρησης και αναγόμωσης όπως αυτές προβλέπονται στην ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β/1.9.2005), κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη η υιοθέτηση του μέτρου της τοποθέτησης δακτυλίου ελέγχου στο λαιμό των πυροσβεστήρων μετά από κάθε ετήσια συντήρηση τους.

Το μέτρο αφορά σε πυροσβεστήρες οι οποίοι υποβάλλονται σε διαδικασίες συντήρησης ή/και αναγόμωσης. Ο δακτύλιος θα είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, ενιαίο, κυκλικού σχήματος (δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο (η περιφέρεια της εφάπτεται στο λαιμό του κελύφους) που να μην επιτρέπει στο δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος- μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο, κλείστρο κτλ) αφαιρεθούν τελείως.

Η τοποθέτηση του δακτυλίου δεν θα πρέπει να επηρεάζει σε καμία περίπτωση τη λειτουργικότητα του πυροσβεστήρα.

Ο δακτύλιος θα πρέπει να αναγράφει ανάγλυφα το έτος συντήρησης και ο χρωματισμός του θα είναι ίδιος με αυτόν της ετικέτας συντήρησης - αναγόμωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β/1.9.2005).

Οι αναγνωρισμένοι φορείς εποπτείας των αναγνωρισμένων εταιρειών θα πρέπει να μεριμνήσουν για την τροποποίηση του εγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας των αναγνωρισμένων εταιρειών ως προς το σημείο αυτό και την άμεση εφαρμογή του μέτρου.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την έναρξη εφαρμογής του μέτρου ορίζεται η 01.09.2008.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΤΖΑΦΕΡΗΣ

Εσωτ. Διανομή:

- Γρ. Γενικού Γραμματέα
- Γεν. Δ/τρια 1^{ης} Γ. Δ. Β. Π.
- 3η Δ.Κ.Β.Π